



Productcertificaat K90258-6

Uitgegeven 2024-11-01

Vervangt K90258/05

Pagina 1 van 2

Inwendige cementmortelbekleding van leidingen en hulpstukken

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

CCI Production B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn:

BRL-K778: "Inwendige cementmortelbekleding van ondergronds te leggen leidingen" d.d. 1-2-2012.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

287180711

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming

CCI Production B.V.
Fazantweg 5
4791 RR KLUNDERT
Tel. 0168-323500
info@cci-bv.nl
www.cci-bv.nl



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Inwendige cementmortel bekleding van leidingen en hulpstukken

PRODUCTSPECIFICATIE

Inwendige cementmortelbekleding van leidingen en hulpstukken (DN 80 t/m DN 2200). Deze cementmortelcoating is gemaakt volgens de receptuur zoals beschreven in de Bijlage Hygiënische Aspecten bij dit certificaat.

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De cementmortelcoating is bestemd voor gebruik in leidingen en hulpstukken die ondergronds worden gelegd en die gebruikt worden voor het transport van drinkwater en ruwwater bestemd voor bereiding van drinkwater.

MERKEN

De Kiwa® -merk producten zijn gemerkt met het woord "KIWA WATERMARK".

Plaatsing van het merk: op de leidingen/ hulpstukken

Verplichte specificaties:

- Naam producent en/ of geregistreerd handelsmerk
- Productie datum of codering (werk order nummer)
- Indicatie van type, maat

Markeringsmethode: onwisbare inkt of sticker.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen volgens het certificaat;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- CCI Production B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.